

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-DE.ПБ68.В.03064

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Амфиболин-Верке - Руссланд».
Адрес: 125493, РОССИЯ, город Москва, улица Авангардная, дом 3.
ОГРН: 1027700588904. Телефон: +74956600849, факс: +74956455799. e-mail: daw@daw-se.ru

№ 0021164

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«DAW SE».
Адрес: ГЕРМАНИЯ, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt Deutschland, Germany.
Телефон: +496154710, факс: +49615471222.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает для стен и потолков на основе водно-дисперсионных красок, толщина сухого слоя от 50 до 100 мкм, плотностью от 1,0 до 1,5 г/см³, расход от 100 до 140 мл/м², торговых марок: PremiumClean, Indeko-plus, PremiumColor, Malerit, Capadecor Metalocryl Interior, Amphibolin, CapaSilan, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.11

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3209

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ, от 29.07.2017 №244-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0016753).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-172/09-2018 от 11.09.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 367-СС/08-2018 от 06.08.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.09.2018 по 10.09.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ПБ68.В.03064
(обязательная сертификация)

№ 0016753

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|--|
| ГОСТ 30244-94 п.7, метод II | Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть | Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст. 13, п.5 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость | Трудновоспламеняемое (В1) в соответствии со ст. 13, п.7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. |
| ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |
| ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия