

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-VY.ПБ58.В.00064/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009715

Общество с ограниченной ответственностью "Дойче Амфиболин-Верке - Руссланд" (ООО "ДАВ - Руссланд"). Адрес: 125493, РОССИЯ, город Москва, улица Авангардная, дом 3. ОГРН: 1027700588904. Телефон: +74956600849. Факс: +74956455799. Электронная почта: daw@daw-se.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное производственно-торговое унитарное предприятие "ДИСКОМ" (ИУП "ДИСКОМ"). Адрес: 224004, Республика Беларусь, Брестская область, Брестский район, Тельминский сельсовет, 4В, АПК в районе Аэропорта «Брест» ВУ-224004. Телефон: +375162559629. Факс: +375162559718.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarpb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покртия для отделки и защиты внутренних деревянных поверхностей из алкидно-уретановых лаков «Alpina Лак палубный» и «Alpina Лак для деревянных полов», нанесенные на несгораемое основание при четырехслойном нанесении с расходом не более 100 мл/м² на один слой, выпускаемые по Технической документации изготовителя. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.1

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3208 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0008202.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 18-С/ТР-19 от 28.01.2019 г., № 19-С/ТР-19 от 28.01.2019 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.502653 от 05.11.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.01.2019 по 29.01.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. ИЯ

СЕРТИФИКАТОР

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

А.А. Коншин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-BY.ПБ58.В.00064/19

(обязательная сертификация)

№ 0008202

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил |
|--|---|--|
| ГОСТ 30402-96 | Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость" | Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ3 Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18 | Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20 | Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" | Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) |
| ГОСТ Р 51032-97 | "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" | Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) |



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

А.А. Коншин
инициалы, фамилия