



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pф, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.РО.ПР.179.Н.00175
(номер сертификата соответствия)

028804
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «БОСТИК», ОГРН 1087746170896
Юридический адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А
Фактический адрес: Россия, 27018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А
Тел.: +7 (495) 787 3171, +7 (495) 787 3172

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

«Den Braven Romania Comex SRL»
Юридический адрес: 51 Rasaritului Street, Buftea 070000ILFOV, Romania, Румыния
Фактический адрес: 51 Rasaritului Street, Buftea 070000ILFOV, Romania, Румыния
Тел.: +40 (372) 833 300

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр", ОГРН 1137746804612, свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17, тел. +7(495) 675-85-81

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Профессиональная огнестойкая пистолетная полиуретановая монтажная пена, т.м. «Bostik» PRO B1.
Контракт № 02-18/1 от 08.06.2018 года
Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)
22.23.19.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
(См. приложение – бланк № 004292)

код ТН ВЭД ЕАЭС
3214101001

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № Д18-08-23/1 от 23.08.2018 г., Д18-08-23/2 от 23.08.2018 г. ИЛ ООО "Ланта Центр", свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.179 от 19.07.2018 г., 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д.17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001-2008 № RO2016/182/061Q от 02.03.2017 г. BUREAU VERITAS Certification, Local office: Decebal Tower, 62 Turturelelor street, 1 floor, 030882 Bucharest, Romania

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.08.2018 г. по 22.08.2021 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.РО.ПР.179.Н.00175
(номер сертификата соответствия)

004292

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования"	Показатели огнестойкости при глубине шва 100 мм: ширине шва 40мм – EI60; ширине шва 20мм – EI90.
ГОСТ 30247.1-94	"Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции"	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

П.Ю. Смолин