

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ06.В.01171
(номер сертификата соответствия)

ТР 1387247
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Тяга". Адрес: 121471, г. Москва, Можайское ш., д. 29/2, стр. 1. ОГРН: 1027739421016. Телефон (495) 980-78-73, факс (495) 980-78-73.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Тяга" филиал "Переславский". Адрес: 152025, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, д. 2. Телефон (48535) 68-254, факс (48535) 68-167.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость". 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д.6. Телефон (495) 709-32-83, факс (495) 709-32-84. ОГРН: 1105018003936. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010 Департаментом надзорной деятельности МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пропитка "ОГНЕ-БИОЦИТ" для защиты древесины от огня и биологического поражения, торговая марка "Оптимист", артикул С 403, выпускаемая по ТУ 2490-027-18341150-2006 с изм. №1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
24 9000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
53292-2009), устойчива к старению.

II группа огнезащитной эффективности - при расходе пропитки не менее 400 г/м² (ГОСТ Р

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 14 с/см-2015 от 10.06.2015 ИЦ "Огнестойкость" ЗАО "ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН27 от 07.10.2010; акт о результатах анализа производства № 0964 стр/см/оп от 25.12.2014 ОС "Огнестойкость" ЗАО ЦСИ "Огнестойкость", аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ06 выдан 07.10.2010.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 10.06.2015 по 09.06.2020

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Н. В. Ковыршина

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Л. Н. Сазонова

